

Chodów, dnia 06.07.2017 r.

ZP.271.2.2017

Odpowiedź nr 1

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy:

- 1) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice;
- 2) Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w m. Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Chodów (etap I);
- 3) Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Chodów wraz z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodów (etap II);

Gmina Chodów w nawiązaniu do zapytania przesłanego w dniu 05.07.2017 r. dotyczącego przetargu nieograniczonego pn. „ Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice; Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci kanalizacyjnej w m. Chodów wraz z przykanalikami poprzez budowę nowej sieci kanalizacyjnej z przykanalikami w miejscowości Chodów (etap I); Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego sieci wodociągowej w m. Chodów wraz z przyłączami poprzez budowę nowej sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Chodów (etap II);” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dnia 30.06.2017r. nr ogłoszenia 543050-N-2017 przesyła w załączeniu odpowiedzi na złożone pytania:

Pytanie 1

Czy zgodzą się Państwo na zamianę przepustnic z elektrycznych na pneumatyczne.

Odpowiedź

Zamawiający nie zgadza się na zmianę przepustnic z elektrycznych na pneumatyczne.


Pytanie 2

Czy zgodzą się Państwo na zamianę zbiorników filtracyjnych na stalowe ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez malowanie zamiast nierdzewnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie zgadza się na zmianę zbiorników filtracyjnych ze stali nierdzewnej na stalowe ze stali węglowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym.

Z poważaniem


WÓJT
Henryk Tomczak