



Wyniki próbnego pompowania studni głębinowej nr 2
 UJĘCIE WIEJSKIE W DZIERZBICACH gm. Chodów
 25 sierpnia 2014r.

Stopień pompowania	Q	S	q
I	13,0	6,0	2,167
II	26,0	12,0	2,167
III	39,0	17,95	2,173

[Signature]